

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।
पत्र संख्या:स-73/सीएफओ/बरेली-2013.(शाह0)/941. दिनांक:सितम्बर 11, 2013
सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
दी रेनेसा अकादमी यूनिट शिक्षा विकास समिति,
तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

20 2027

विषय: दी रेनेसा अकादमी यूनिट शिक्षा विकास समिति, तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत विद्यालय का निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विद्यालय भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर से सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया तो उनकी आख्या का परीशीलन किया गया विवरण निम्नवत पाया गया:-

भवन की संरचना-

- 1- कुल भूखण्ड ऐरिया ऐरिया-10190.000 वर्गमीटर।
- 2- कवर्ड ऐरिया भूतल-470.80 वर्गमीटर।
- 3- कवर्ड ऐरिया प्रथमतल-470.80 वर्गमीटर।
- 4- कवर्ड ऐरिया द्वितीयतल-470.80 वर्गमीटर।
- 5- भवन की ऊंचाई-10.00 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थाएँ-

- 1- पहुँचमार्ग- विद्यालय भवन तिलहर कस्बे से हाइवे सम्पर्क मार्ग पर स्थित है जहाँ फायर सर्विस के वाहन आ-जा सकते हैं।
- 2- सैटबैक-निरीक्षण के दौरान सैटबैक अग्रभाग-09.00 मीटर, पृष्ठभाग-06.00 मीटर, पार्श्व- I, 4.30 मीटर तथा पार्श्व- II, 39.78 मी0 पाये गये।
- 3- विद्यालय भवन का मुख्य द्वार-06.00 मीटर चौड़ा है।
- 4- निकास मार्ग- स्टेयरकेस एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
- 5- कम्पार्टमेंटेशन की व्यवस्था उपलब्ध है।
- 6- सांकेतिक चिन्ह उपलब्ध पाये गये।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था- (फायर एक्सटिंग्यूशर) प्रश्नगत भवन में 12 अदद, ए0बी0सी0 टाइप, 02 सी0ओ0टू0 टाइप, आई0एस0-2190 के अनुसार, होजरील आई0एस0-884 के अनुसार प्रत्येकतल पर टैरिस टैंक क्षमता-10,000 ली0, टैरिस पम्प, क्षमता-450

कमश.....02

(सी0 के0 शमा)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी


Principal
The Renaissance Academy
Kotwali, Tilhar, Shahjahanpur
AFF. No 2131 JLF

एल0पी0एम0, पी0ए0 सिस्टम, एवं डाउनकामर, कार्यशील दशा में उपलब्ध एवं स्थापित पाये गये।


उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर दी रेनेसा अकादमी यूनिट शिक्षा विकास समिति, तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 01- प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाय रखने हेतु मेन्टीनेंस सैड्यूल बनाया जाये।
- 02- प्रश्नगत भवन में किसी प्रकार के अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 03- संस्थान में प्रत्येक 06 माह में एक वार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय, तथा इमरजेंसी इवैकुऐशन प्लान बनाया जाये जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जायें।
- 04- संस्थान के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखें जाये।

अतः प्रश्नगत विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/ प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

11-9-13
(विवेक शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपि- अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर को अभिलेखनार्थ।


Principal
The Renaissance Academy
Kotwali, Tilhar, Shahjahanpur
AFF. No. 213/2013